

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成27年11月）

	11月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1号機発電機出力	■	■	■				■	■						■	■							■	■	■					■	■	
2号機発電機出力	■	■	■				■	■						■	■							■	■	■					■	■	
No. 1モニタリングポスト	■	■	■				■	■						■	■							■	■	■					■	■	
No. 2モニタリングポスト	■	■	■				■	■						■	■							■	■	■					■	■	
No. 3モニタリングポスト	■	■	■				■	■						■	■							■	■	■					■	■	
No. 4モニタリングポスト	■	■	■				■	■						■	■							■	■	■					■	■	
No. 5モニタリングポスト	■	■	■				■	■						■	■							■	■	■					■	■	
No. 6モニタリングポスト	■	■	■				■	■						■	■							■	■	■					■	■	
1号機放水路水モニタ	■	■	■				■	■						■	■							■	■	■					■	■	
2号機放水路水モニタ	■	■	■				■	■						■	■							■	■	■					■	■	
1号機排気筒モニタ	■	■	■				■	■						■	■							■	■	■					■	■	
2号機排気筒モニタ	■	■	■				■	■						■	■							■	■	■					■	■	
1号機タービン排気筒モニタ	■	■	■				■	■						■	■							■	■	■					■	■	
2号機非常用ガス処理系モニタ	■	■	■				■	■				■	■	■	■							■	■	■					■	■	
風向																						■	■	■							
風速																						■	■	■							

□ テレメタ変動期間  
■ テレメタ停止期間

[作業内容]

- ① 2号機長期停止に伴う追加点検工事（H27年度プロセス放射線モニタ）に伴う伝送停止  
平成27年11月11日（水）9：00～平成27年11月13日（金）17：00  
平成27年11月19日（木）9：00～17：00
- ② 気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止  
平成27年11月18日（水）9：00～平成27年11月20日（金）17：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒  
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（11月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.9	4.8
2号機排気筒モニタ	3.1	4.0	2.6
1号機放水路水モニタ	2.3	3.2*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.2	5.5*	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.5	2.6

\* 降雨による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上