

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2020年3月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		25	31	36	25	34	29
最大		44	47	55	44	54	44
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	19 ～ 26	23 ～ 32	30 ～ 40	21 ～ 27	28 ～ 36	26 ～ 35
	最大	84	86	115	105	130	100
備考		1. 前年度までのデータは、2001年4月～2019年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。					

以上