

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(平成27年 2月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		22	28	33	24	32	29
最大		55	55	58	51	59	56
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	19 ～ 25	23 ～ 30	30 ～ 40	21 ～ 26	28 ～ 33	26 ～ 31
	最大	84	86	115	105	130	100
備考		1. 前年度までのデータは、H13年4月～H26年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. No. 2, No. 3, No. 4ポストの値は、2月5日の雷による 外来影響を受けたデータを除き、集計したものである。 4. 以下のモニタリングポストは、作業に伴う欠測あり ・No. 1：2月25日 ・No. 4：2月19日 ・No. 2：2月20日 ・No. 5：2月23日 ・No. 3：2月24日 ・No. 6：2月18日					

以上