様式　Ｈ－７－①
添付

# 島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成２７年１０月）

□ ﾃﾚﾒｰﾀ変動期間
■ ﾃﾚﾒｰﾀ停止期間

| | 10月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| １号機発電機出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | |
| ２号機発電機出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | |
| Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | |
| Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | |
| Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | |
| Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | |
| Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | |
| Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | |
| １号機放水路水ﾓﾆﾀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | |
| ２号機放水路水ﾓﾆﾀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | |
| １号機排気筒ﾓﾆﾀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | |
| ２号機排気筒ﾓﾆﾀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | |
| １号機ﾀｰﾋﾞﾝ排気筒ﾓﾆﾀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | |
| ２号機非常用ｶﾞｽ処理系ﾓﾆﾀ | | | | | | | | | ① | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | |
| 風向 | | | | | | | | | | | | | ② | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | |
| 風速 | | | | | | | | | | | | | ② | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | |

［作業内容］

①2号機固定式消火設備設置工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止
　平成２７年１０月９日（金）１０：００～１１：００

②管理事務所2号館屋上防水修繕工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止
　平成２７年１０月１３日（火）９：００～１７：００

③緊急時原子力発電所情報伝送システム耐震化・多様化工事に係る切換え作業に伴う伝送停止
　平成２７年１０月２０日（火）９：００～１６：２４

［排気筒・放水路水・１号機タービン建物排気筒
　２号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（１０月分）］

| 測定項目 | 平均値 | 最大値 | 最小値 |
|---|---|---|---|
| １号機排気筒モニタ | 5.8 | 6.7 | 4.9 |
| ２号機排気筒モニタ | 3.2 | 4.0 | 2.6 |
| １号機放水路水モニタ | 2.4 | 3.3* | 2.0 |
| ２号機放水路水モニタ | 4.2 | 5.3* | 3.6 |
| １号機タービン建物排気筒モニタ | 4.5 | 5.2 | 3.7 |
| ２号機非常用ガス処理系モニタ | 3.0 | 3.5 | 2.5 |

＊ 降雨による指示変動

単位：ｃｐｓ（２分平均値）

以　上