

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成28年1月）

	1月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1号機発電機出力	■	■	■																														
2号機発電機出力	■	■	■																									■②					
No. 1モタリングポスト	■	■	■																														
No. 2モタリングポスト	■	■	■																														
No. 3モタリングポスト	■	■	■																														
No. 4モタリングポスト	■	■	■																														
No. 5モタリングポスト	■	■	■																														
No. 6モタリングポスト	■	■	■																														
1号機放水路水モタ	■	■	■																														
2号機放水路水モタ	■	■	■																									■②					
1号機排気筒モタ	■	■	■																														
2号機排気筒モタ	■	■	■																									■②					
1号機タービン排気筒モタ	■	■	■																														
2号機非常用ガス処理系モタ	■	■	■																	■①								■②					
風向																																	
風速																																	

[作業内容]

- ① 2号機非常用ガス処理室西側消火器移設作業に伴う伝送停止
平成28年1月20日（水）10:00～12:00
- ② 2号機既設固定式消火設備耐震補強工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止
平成28年1月27日（水）10:00～11:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（1月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.9	4.9
2号機排気筒モニタ	3.1	3.6	2.6
1号機放水路水モニタ	2.3	3.3*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	6.7*	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.6	5.8	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.5	2.5

* 降雨・降雪による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上