


島根原子力情報伝送システムの伝送実績（平成29年9月）



[作業内容]

① 2号機ケーブル処理ボックス火災防護対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

平成29年9月4日（月）9:00～平成29年9月5日（火）17:00

② 2号機運転監視用計算機点検工事に伴う伝送停止

平成29年9月4日（月）9:00～平成29年9月26日（火）17:00

③ 中性子計装出力領域モニタ盤リプレースにおける2号機運転監視用計算機光ケーブル布設、接続作業に伴う伝送停止

平成29年9月11日（月）9:00～平成29年9月26日（火）17:00

④ 2号機配電盤点検工事に伴う伝送停止

平成29年9月13日（水）10:00～14:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒]

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（9月分）】

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.2	3.5	2.6
1号機放水路水モニタ	2.3	3.2*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.1	4.8	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.3	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.4	2.6

* 降雨の影響による指示変動

単位: c p s (2分平均値)

以上