島根原子力情報伝送システムの伝送実績（平成２９年１１月）



［作業内容］

①気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止

平成２９年１１月２０日（月）９：００～平成２９年１１月２４日（金）１７：００

②２号機中性子計装出力領域モニタリプレースにおける２号機運転監視用計算機改造工事に伴う伝送停止

平成２９年１１月２２日（水）９：００～平成２９年１１月３０日（木）２４：００

［排気筒・放水路水・１号機タービン建物排気筒
２号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（１１月分）］

測定項目	平均値	最大値	最小値
１号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
２号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.6
１号機放水路水モニタ	2.2	3.0*	1.9
２号機放水路水モニタ	4.3	5.0	3.7
１号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.6
２号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.4	2.5

＊　降雨の影響による指示変動

単位：ｃｐｓ（２分平均値）

以　上