

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（平成30年6月）

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
No. 1モタリクポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
No. 2モタリクポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
No. 3モタリクポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
No. 4モタリクポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
No. 5モタリクポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
No. 6モタリクポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
1号機放水路水モタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
2号機放水路水モタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
1号機排気筒モタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
2号機排気筒モタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
1号機タービン排気筒モタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
2号機非常用ガス処理系モタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
風向	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
風速	■	■	■						■	■						■	■						■	■						

[作業内容]

作業に伴うテレメータの変動・停止はありません。

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（6月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.0	3.8	2.5
1号機放水路水モニタ	2.3	6.6*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	5.1	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.4	2.4

* 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上