

## 島根原子力発電所の放射線業務従事者の線量管理状況（2019年度）

### 1. 放射線業務従事者の実効線量

	実効線量 (mSv)	5 以下	5 を超え	15 を超え	25 を超え	50 を	合計	総線量 (人・mSv) ※1	平均線量 (mSv) ※1, 2	最大線量 (mSv) ※1
		(人)	15 以下 (人)	25 以下 (人)	50 以下 (人)	超えるもの (人)				
社員	上期	376	0	0	0	0	376	3.1	0.01	0.4
	下期	404	0	0	0	0	404	2.4	0.01	0.2
	年度	459	0	0	0	0	459	5.5	0.01	0.5
協力会社 社員	上期	1,695	0	0	0	0	1,695	159.7	0.09	2.1
	下期	1,667	0	0	0	0	1,667	100.4	0.06	3.6
	年度	2,003	0	0	0	0	2,003	260.1	0.13	4.4
合計	上期	2,071	0	0	0	0	2,071	162.8	0.08	2.1
	下期	2,071	0	0	0	0	2,071	102.8	0.05	3.6
	年度	2,462	0	0	0	0	2,462	265.6	0.11	4.4

※1 上, 下期はmSv/半年, 年度はmSv/年

該当期間に島根原子力発電所で放射線業務に従事したことがある者が受けた実効線量

※2 平均線量については小数点以下3桁目を四捨五入し小数点以下2桁で記載する。

以 上