

島根原子力発電所1号機 第3回定期事業者検査の実施状況  
(2020年11月15日現在)

## 検査項目

連 絡 項 目	実 施 日
建物外観検査	
γ遮蔽壁外観検査	
燃料取替機機能確認検査	
原子炉建物天井クレーン機能確認検査	2020. 9. 11
監視機能確認検査 (使用済燃料貯蔵プール水位)	
燃料プール冷却系運転性能検査	2020. 10. 23
除染区域外観検査	2020. 9. 10
使用済燃料貯蔵プール外観検査	2020. 8. 25
原子炉補機冷却系運転状態確認検査	2020. 9. 4
復水貯蔵タンク外観検査	2020. 10. 28～ 2020. 10. 29
廃液濃縮器運転性能検査	
減容器運転状態確認検査	2020. 9. 16
機器ドレン系外観検査	2020. 10. 29
床ドレン・再生廃液系外観検査	2020. 10. 22
シャワドレン系外観検査	2020. 8. 14
復水器冷却水放水口外観検査	2020. 10. 1
固体廃棄物処理設備外観検査	2020. 10. 15
エリア・プロセスモニタ機能確認検査	2020. 8. 27～ 2020. 11. 4
換気空調系運転状態確認検査	
非常用ディーゼル発電機運転性能検査	2020. 10. 14～ 2020. 10. 15
蓄電池運転性能検査	
補助サージタンク外観検査	2020. 10. 16
非常用照明機能確認検査	
消火設備機能確認検査	

## 《特記事項》

・なし。

以上