

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2021年3月）

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	3月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力																⑦									⑬							
N o . 1モータリングポスト	①															⑦	⑫							⑭	⑧		⑧					
N o . 2モータリングポスト	①															⑦	⑫							⑭	⑧		⑧					
N o . 3モータリングポスト	①															⑦	⑫							⑭	⑧		⑧					
N o . 4モータリングポスト	①															⑦	⑫							⑭	⑧		⑧					
N o . 5モータリングポスト	①															⑦	⑫							⑭	⑧		⑧					
N o . 6モータリングポスト	①															⑦	⑫							⑭	⑧		⑧					
1号機放水路水モタ	①															⑦	⑫							⑬								
2号機放水路水モタ	③	⑤			⑤											⑦	⑫		①					⑬								
1号機排気筒モタ	①	④														⑦	⑫							⑬								
2号機排気筒モタ	③	⑤	④		⑤											⑦	⑫		①					⑬								
1号機タービン排気筒モタ	①															⑦	⑫							⑬								
2号機非常用ガス処理系モタ	②	⑤			⑤											⑦	⑫		①					⑬								
風向	①				⑪											⑦								⑨	⑬							
風速	①				⑪											⑦								⑨	⑬							

[作業内容]

- ①中央制御室ほか制御盤内煙検出設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2021年3月 1日（月） 9:00～15:00
 2021年3月19日（金） 9:00～15:00
- ②2号機恒設代替注水設備設置工事のうち電源盤設置作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2021年3月 1日（月） 10:00～11:00
- ③2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2021年3月 1日（月） 10:00～12:00
- ④1, 2号機排気筒モニタ室扉修繕工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2021年3月 2日（火） 9:00～11:00
 2021年3月 3日（水） 9:00～11:00

- ⑤ 2号機火災防護設備設置工事のうち2号機ケーブル処理室電気配線貫通部穴仕舞処理作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2021年3月 2日(火) 10:00～11:00
 2021年3月 5日(金) 13:00～17:00
- ⑥ 2号機ケーブル処理室電気配線貫通部止水処理対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2021年3月 2日(火) 10:00～11:00
 2021年3月 5日(金) 13:00～17:00
- ⑦ 安全パラメータ表示システム点検工事に伴う伝送停止
 2021年3月16日(火) 9:00～18:00
- ⑧ モニタリングポスト伝送系二重化工事に伴う伝送停止
 2021年3月24日(水) 9:00～18:00
 2021年3月26日(金) 9:00～18:00
- ⑨ 2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事のうちケーブル処理室ケーブル敷設作業に伴う伝送停止
 2021年3月23日(火) 9:00～17:00
 2021年3月24日(水) 9:00～2021年3月25日(木) 17:00
- ⑩ 3号機補助ボイラー節炭器ドレン配管他取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2021年3月24日(水) 9:30～16:30
- ⑪ 管理事務所2号館非常用電源盤電源切替に伴う伝送停止
 2021年3月 5日(金) 12:00～13:00
- ⑫ 2号機ケーブル処理室既設壁撤去工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2021年3月17日(水) 10:00～12:00
- ⑬ 安全パラメータ表示システム機能改善工事に伴う伝送停止
 2021年3月24日(水) 9:00～20:00
- ⑭ モニタリングポスト操作表示器取替作業に伴う伝送停止
 2021年3月23日(火) 9:00～18:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(3月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.5
1号機放水路水モニタ	2.5	6.2 [※]	2.1
2号機放水路水モニタ	4.3	4.9	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.3	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.3	2.4

※ 降雨の影響による指示変動

単位：cps (2分平均値)

以上