

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2021年9月）

	9月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
2号機発電機出力																										■ ④							
N.o. 1モニタリングポート																										■ ④							
N.o. 2モニタリングポート																										■ ④							
N.o. 3モニタリングポート																										■ ④							
N.o. 4モニタリングポート																										■ ④							
N.o. 5モニタリングポート																										■ ④							
N.o. 6モニタリングポート																										■ ④							
1号機放水路水モニタ											■ ③																						
2号機放水路水モニタ							■ ②	■ ③																									
1号機排気筒モニタ											■ ③														■ ⑤								
2号機排気筒モニタ							■ ②	■ ③																									
1号機タービン排気筒モニタ											■ ③														■ ⑤								
2号機非常用ガス処理系モニタ											■ ②	■ ③																					
風向	■ ①										■ ③																						
風速	■ ①										■ ③																						

[作業内容]

① 2号機中央制御室用遮へい・加圧設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2021年9月 1日（水）9:00～17:00

② 2号機第1フィルタ付ベント設備電路設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2021年9月 6日（月）9:00～12:00

③ 2号機重要機器設備ガード設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2021年9月 7日（火）10:00～11:00

④ 2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事のうちケーブル敷設作業に伴う伝送停止

2021年9月 27日（月）13:00～17:00

⑤ 1号機配電盤点検工事のうちコントロールセンタユニット点検に伴う伝送停止

2021年9月 16日（木）13:00～16:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（9月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	4.8
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.5
1号機放水路水モニタ	2.5	6.5※	2.2
2号機放水路水モニタ	4.2	4.8	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.2	3.5
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.4	2.4

※ 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上