

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2021年12月）

	12月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
2号機発電機出力																																	
№. 1モニタリングポスト																																	
№. 2モニタリングポスト																																	
№. 3モニタリングポスト																																	
№. 4モニタリングポスト																																	
№. 5モニタリングポスト																																	
№. 6モニタリングポスト																																	
1号機放水路水モタ																																	
2号機放水路水モタ																																	
1号機排気筒モタ																																	
2号機排気筒モタ																																	
1号機タービン排気筒モタ																																	
2号機非常用ガス処理系モタ																																	
風向																																	
風速																																	

[計画変更]（変更箇所については朱記表示）

⑫ 1号機排気筒モニタサンプルポンプ点検に伴う伝送停止（12/22）

[作業内容]

- ① 2号機放水接合槽モニタリング開口部嵩上げ工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（12/1, 12/2）
- ② モニタリングポスト用UPSバッテリーチェックに伴う伝送停止（12/1）
- ③ 2号機中央制御室用個人遮へい・加圧設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（12/1）
- ④ 周辺防護区域北側PP設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（12/3）
- ⑤ 2号機苛性ソーダ貯蔵タンク他除却工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（12/6）
- ⑥ 2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（12/8）
- ⑦ 気象観測装置点検工事に伴う伝送停止（12/13～12/17）
- ⑧ 2号機復水脱塩装置再生装置タッチアップ塗装工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（12/13）
- ⑨ 1号機配電盤点検工事のうちコントロールセンタユニット点検に伴う伝送停止（12/21）
- ⑩ 1号機B系タービン排気筒モニタラック点検に伴う伝送停止（12/14, 12/15）
- ⑪ 2号機排気筒低レンジモニタ分離工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（12/14）

以上