

添付

島根原子力発電所1号機 第4回定期事業者検査の実施状況
(2022年3月27日現在)

検査項目

| 連絡項目 | 実施日 |
|-------------------------|-------------|
| 建物外観検査 | |
| γ遮蔽壁外観検査 | |
| 燃料取替機機能確認検査 | |
| 原子炉建物天井クレーン機能確認検査 | 2022. 3. 24 |
| 監視機能確認検査 (使用済燃料貯蔵プール水位) | |
| 燃料プール冷却系運転性能検査 | |
| 除染区域外観検査 | 2022. 2. 18 |
| 使用済燃料貯蔵プール外観検査 | |
| 原子炉補機冷却系運転状態確認検査 | |
| 復水貯蔵タンク外観検査 | |
| 廃液濃縮器運転性能検査 | |
| 減容機運転状態確認検査 | |
| 排気筒外観検査 | |
| 機器ドレン系外観検査 | |
| 床ドレン・再生廃液系外観検査 | |
| シャワドレン系外観検査 | 2022. 3. 17 |
| 復水器冷却水放水口外観検査 | |
| 固体廃棄物処理設備外観検査 | |
| エリア・プロセスモニタ機能確認検査 | |
| 換気空調系運転状態確認検査 | |
| 非常用ディーゼル発電機運転性能検査 | |
| 蓄電池運転性能検査 | |
| 補助サージタンク外観検査 | |
| 非常用照明機能確認検査 | |
| 消火設備機能確認検査 | |

《特記事項》

- ・なし。

以上