

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2021年4月）

	4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力																														
N.o. 1モニタリングポスト																														
N.o. 2モニタリングポスト																														
N.o. 3モニタリングポスト																														
N.o. 4モニタリングポスト																														
N.o. 5モニタリングポスト																														
N.o. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

[作業内容]

②管理事務所2号館非常用電源盤停電に伴う伝送停止

2021年4月14日（水） 12:00～13:00

④周辺防護区域他北側核物質防護設備設置工事のうち事前試掘作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2021年4月26日（月） 9:58～15:02

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（4月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.5
1号機放水路水モニタ	2.5	5.1 [※]	2.2
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.3	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.3	2.3

※ 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上