

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2023年1月）

	1月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力																		⑨								⑧						
N o. 1モニタリングポスト																		⑨								⑧						
N o. 2モニタリングポスト																		⑨								⑧						
N o. 3モニタリングポスト																		⑨								⑧						
N o. 4モニタリングポスト																		⑨								⑧						
N o. 5モニタリングポスト																		⑨								⑧						
N o. 6モニタリングポスト																		⑨								⑧						
1号機放水路水モニタ																	②	⑨								⑧						
2号機放水路水モニタ																	②	⑨								⑧		⑤				
1号機排気筒モニタ																	②	③					④		④	④					④	
2号機排気筒モニタ																	②	⑨						④	⑦	⑧						
1号機カーボン排気筒モニタ																	②	⑨					④		④	④					④	
2号機非常用ガス処理系モニタ													①				①	①	①	①					①	①	①	①			①	①
風向																	②	⑨								⑧						
風速																	②	⑨								⑧						

[作業内容]

① 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事のうち放射線透過試験に伴う伝送停止

- 2023年1月13日（金） 17:00 ~ 2023年1月16日（月） 9:00
- 2023年1月16日（月） 17:00 ~ 2023年1月17日（火） 9:00
- 2023年1月17日（火） 17:00 ~ 2023年1月18日（水） 9:00
- 2023年1月18日（水） 17:00 ~ 2023年1月19日（木） 9:00
- 2023年1月19日（木） 17:00 ~ 2023年1月20日（金） 9:00
- 2023年1月20日（金） 17:00 ~ 2023年1月23日（月） 9:00
- 2023年1月23日（月） 17:00 ~ 2023年1月24日（火） 9:00
- 2023年1月24日（火） 17:00 ~ 2023年1月25日（水） 9:00
- 2023年1月25日（水） 17:00 ~ 2023年1月26日（木） 9:00
- 2023年1月26日（木） 17:00 ~ 2023年1月27日（金） 9:00
- 2023年1月27日（金） 17:00 ~ 2023年1月30日（月） 9:00
- 2023年1月30日（月） 17:00 ~ 2023年1月31日（火） 9:00
- 2023年1月31日（火） 17:00 ~ 24:00

② 2号機固定式消火設備配管ほか取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

- 2023年1月17日（火） 10:00 ~ 11:30

- ③ 1号機放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止
2023年1月18日(水) 9:00 ~ 18:00
- ④ 1号機計器・継電器点検に伴う伝送停止
2023年1月23日(月) 9:00 ~ 17:00
2023年1月25日(水) 9:00 ~ 17:00
2023年1月30日(月) 9:00 ~ 17:00
- ⑤ 2号機放水路モニタ室移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2023年1月27日(金) 10:10 ~ 12:00
- ⑥ 2号機格納容器内水素酸素分析装置改造工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2023年1月23日(月) 9:00 ~ 12:00
2023年1月25日(水) 9:00 ~ 17:00
- ⑦ 2号機ディーゼル燃料貯蔵タンク他耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2023年1月24日(火) 9:00 ~ 12:00
- ⑧ 県伝送島根サーバハードディスク交換作業に伴う伝送停止
2023年1月25日(水) 9:00 ~ 17:00
- ⑨ 県伝送島根サーバの停止に伴う伝送停止
2023年1月18日(水) 17:34 ~ 18:28

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(1月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.6	6.6	4.8
2号機排気筒モニタ	3.4	3.9	2.8
1号機放水路水モニタ	2.5	6.7※	2.1
2号機放水路水モニタ	4.3	5.0	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.0	3.4
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.2	2.3

※ 降雨の影響による指示変動

単位：cps (2分平均値)

以上