

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2022年5月）

◻ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	5月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	◻																														
N o . 1 モニタリグホス	◻																														
N o . 2 モニタリグホス	◻																														
N o . 3 モニタリグホス	◻																														
N o . 4 モニタリグホス	◻																														
N o . 5 モニタリグホス	◻																														
N o . 6 モニタリグホス	◻																														
1号機放水路水モナ	◻																														
2号機放水路水モナ	◻																														
1号機排気筒モナ	◻																														
2号機排気筒モナ	◻																														
1号機カヒン排気筒モナ	◻																														
2号機非常用ガス処理系モナ	◻																														
風向	◻																														
風速	◻																														

[作業内容]

- ① 2号機放水路水モナ建物新設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2022年 5月 6日（金） 9:00 ~ 11:00
 2022年 5月 11日（水） 10:00 ~ 12:00
 2022年 5月 25日（水） 9:00 ~ 10:30
- ② 1号機プロセス放射線モナ点検工事に伴う伝送停止
 2022年 5月 9日（月） 9:00 ~ 18:00
- ④ 2号機BD群停電による電源切替に伴う伝送停止
 2022年 5月 10日（火） 9:00 ~ 12:00
- ⑤ 2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2022年 5月 23日（月） 9:00 ~ 17:00
- ⑥ 本館建物防火扉監視設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2022年 5月 23日（月） 10:30 ~ 11:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（5月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.8
2号機排気筒モニタ	2.9	3.5	2.5
1号機放水路水モニタ	2.3	3.9※	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	4.9	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.1	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.3	2.3

※ 降雨の影響による指示変動

単位：c p s（2分平均値）

以 上