

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果  
(2022年6月)

単位：nGy/h

| ポスト名              |             | No. 1  | No. 2         | No. 3         | No. 4         | No. 5         | No. 6         |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 平均                |             | 24   | 32            | 35            | 25            | 34            | 31            |
| 最大                |             | 41   | 46            | 50            | 41            | 49            | 44            |
| 前年度<br>までの<br>データ | 月平均の<br>変動幅 | 22<br>～<br>26  | 28<br>～<br>33 | 34<br>～<br>38 | 24<br>～<br>26 | 32<br>～<br>35 | 28<br>～<br>33 |
|                   | 最大          | 82   | 77            | 103           | 88            | 81            | 67            |
| 備考                |             | 1. 前年度までのデータは、2017年4月～2022年3月分である。<br>2. 測定データは、2分間値である。 |               |               |               |               |               |

以上