

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2022年7月）

◻ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

| | 7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2号機発電機出力 | ◻ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 1モニタリングポスト | ① | ◻ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 2モニタリングポスト | ① | ◻ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 3モニタリングポスト | ① | ◻ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 4モニタリングポスト | ① | ◻ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 5モニタリングポスト | ① | ◻ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 6モニタリングポスト | ① | ◻ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号機放水路水モニタ | ① | ◻ | | | | | | | | | | | | | | ② | ◻ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号機放水路水モニタ | ◻ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号機排気筒モニタ | ◻ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ④ | | | | |
| 2号機排気筒モニタ | ◻ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | |
| 1号機タービン排気筒モニタ | ◻ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ④ | | | | |
| 2号機非常用ガス処理系モニタ | ◻ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風向 | ① | ◻ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風速 | ① | ◻ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[作業内容]

- ① 純水装置中和槽排水ポンプ取替修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2022年 7月 1日（金） 10:00 ~ 11:00
- ② 1号機プロセス放射線モニタ点検に伴う伝送停止
 2022年 7月15日（金） 9:00 ~ 18:00
- ③ 2号機排気筒低レンジモニタ分離工事に伴う伝送停止
 2022年 7月26日（火） 9:00 ~ 2022年 7月31日（日） 24:00
- ④ 1号機動力盤・遮断器・配電盤点検工事に伴う伝送停止
 2022年 7月28日（木） 9:00 ~ 17:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（7月分）]

| 測定項目 | 平均値 | 最大値 | 最小値 |
|-------------------------|-----|--------------------|-----|
| 1号機排気筒モニタ | 5.7 | 6.6 | 4.9 |
| 2号機排気筒モニタ ^{※1} | 2.9 | 3.4 | 2.4 |
| 1号機放水路水モニタ | 2.6 | 20.9 ^{※2} | 2.2 |
| 2号機放水路水モニタ | 4.2 | 4.9 | 3.6 |
| 1号機タービン建物排気筒モニタ | 4.3 | 5.1 | 3.5 |
| 2号機非常用ガス処理系モニタ | 2.8 | 3.3 | 2.3 |

単位：cps（2分平均値）

※1 「2号機排気筒低レンジモニタ分離工事」に伴い、7月26日～7月31日の期間は欠測あり
 ※2 降雨の影響による指示変動