

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2022年9月）

■ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	9月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
2号機発電機出力																																
N.o. 1モニタリングポート	■ ①							■ ①																								
N.o. 2モニタリングポート	■ ①							■ ①																								
N.o. 3モニタリングポート	■ ①							■ ①																								
N.o. 4モニタリングポート	■ ①							■ ①																								
N.o. 5モニタリングポート	■ ①							■ ①																								
N.o. 6モニタリングポート	■ ①							■ ①																								
1号機放水路水モニタ																																
2号機放水路水モニタ																																
1号機排気筒モニタ																																
2号機排気筒モニタ																																
1号機タービン排気筒モニタ																																
2号機非常用ガス処理系モニタ																			■ ②													
風向	■ ①							■ ①																								
風速	■ ①							■ ①																								

[作業内容]

① 2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2022年9月 1日 (木) 10:00 ~ 11:00

2022年9月 8日 (木) 10:00 ~ 11:30

② 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2022年9月 16日 (金) 9:30 ~ 12:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒]

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（9月分）】

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.3	3.8	2.7
1号機放水路水モニタ	2.5	5.9*	2.1
2号機放水路水モニタ	4.2	5.8*	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.1	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.3	2.3

* 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上