

2号炉 長期施設管理方針 （始期：平成31年2月10日，適用期間：10年間）

No	施設管理の項目	実施時期 ^{※1}
1	事故時雰囲気内で機能要求されるケーブル*の絶縁特性低下については，評価寿命までの取替または型式等が同一の実機同等品を用いて60年間の通常運転および事故時雰囲気による劣化を考慮した事故時耐環境性能に関する再評価を実施する。 *：難燃PNケーブル	中長期

※1：実施時期における中長期とは，平成31年2月10日から10年間をいう。