

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2021年3月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		24	32	36	25	34	32
最大		57	60	63	54	61	52
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	21 ～ 26	27 ～ 32	32 ～ 38	23 ～ 27	31 ～ 36	28 ～ 35
	最大	81	77	103	88	83	74
備考		<p>1. 前年度までのデータは、2015年4月～2020年3月分である。</p> <p>2. 測定データは、2分間値である。</p> <p>3. 中央制御室ほか制御盤内煙検出設備設置工事におけるノイズチェック、安全パラメータ表示システム点検工事、モニタリングポスト伝送系二重化工事、2号機ケーブル処理室既設壁撤去工事におけるノイズチェック、安全パラメータ表示システム機能改善工事およびモニタリングポスト操作表示器取替作業に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 1 1日, 16日, 17日, 23日, 24日, 26日 ・No. 2 1日, 16日, 17日, 23日, 24日, 26日 ・No. 3 1日, 16日, 17日, 23日, 24日, 26日 ・No. 4 1日, 16日, 17日, 23日, 24日, 26日 ・No. 5 1日, 16日, 17日, 23日, 24日, 26日 ・No. 6 1日, 16日, 17日, 23日, 24日, 26日 					