

## 島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2021年6月）

テレメータ変動期間  
 テレメータ停止期間

	6月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2号機発電機出力																															
N o. 1モニタリングポート																															
N o. 2モニタリングポート																															
N o. 3モニタリングポート																															
N o. 4モニタリングポート																															
N o. 5モニタリングポート																															
N o. 6モニタリングポート																															
1号機放水路水モニタ																															
①																															
②																															
2号機放水路水モニタ																															
1号機排気筒モニタ																															
2号機排気筒モニタ																															
1号機タービン排気筒モニタ																															
2号機非常用ガス処理系モニタ																															
③																															
④																															
風向																															
①																															
②																															
風速																															
①																															
②																															

### [作業内容]

①フルハーネス収納用ロッカ一搬入他工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2021年6月1日（火）10：00～15：00

②1号機取水槽廻り接近防止フェンス除却工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2021年6月1日（火）10：00～15：00

③2号機恒設代替注水設備設置工事のうち電源盤設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2021年6月1日（火）10：00～11：00

④2号機支持構造物耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2021年6月1日（火）10：00～11：00

⑥周辺防護区域東門設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2021年6月15日（火）10：00～15：00

⑦ネットワーク機器の一時的な停止に伴う伝送データの欠測

2021年6月15日（火）14：54

⑧データ収集サーバの一時的な停止に伴う伝送データの欠測

2021年6月24日（木）20：20～20：22

### [排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

#### 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（6月分）】

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.7	2.5
1号機放水路水モニタ	2.6	5.0※	2.2
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.4	2.4

※ 降雨の影響による指示変動

単位：c p s (2分平均値)

以上