

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2021年7月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		25	32	35	26	35	31
最大		82	74	79	68	80	67
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ～ 26	28 ～ 32	32 ～ 37	23 ～ 26	31 ～ 35	28 ～ 35
	最大	81	77	103	88	83	74
備考		<p>1. 前年度までのデータは、2016年4月～2021年3月分である。</p> <p>2. 測定データは、2分間値である。</p> <p>3. 2号機B, D-メタクラ復電におけるモニタリングポスト電源切替に伴う伝送停止, 緊急時対策所無停電交流電源装置打振試験に伴う伝送停止および2号機運転監視用計算機帳票修正作業に伴う伝送停止に伴い, 以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 1 8日, 13日, 26～30日 ・No. 2 8日, 13日, 26～30日 ・No. 3 8日, 13日, 26～30日 ・No. 4 8日, 13日, 26～30日 ・No. 5 8日, 13日, 26～30日 ・No. 6 8日, 13日, 26～30日 					

以上