

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2021年7月）

	7月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
2号機発電機出力																																	
N.o. 1モニタリングポート									■ ①																								
N.o. 2モニタリングポート									■ ①																								
N.o. 3モニタリングポート									■ ①																								
N.o. 4モニタリングポート									■ ①																								
N.o. 5モニタリングポート									■ ①																								
N.o. 6モニタリングポート									■ ①																								
1号機放水路水モニタ																																	
2号機放水路水モニタ																																	
1号機排気筒モニタ																																	
2号機排気筒モニタ																																	
1号機タービン排気筒モニタ																																	
2号機非常用ガス処理系モニタ																																	
風向									■ ①																								
風速									■ ①																								

[作業内容]

① 2号機B、D-M/C復電におけるモニタリングポート電源切替に伴う伝送停止

2021年7月 8日 (木) 9:00~12:00

②緊急時対策所無停電交流電源装置打振試験に伴う伝送停止

2021年7月 13日 (火) 9:00~19:00

③ 2号機運転監視用計算機帳票修正作業に伴う伝送停止

2021年7月 26日 (月) 9:00~17:00

2021年7月 27日 (火) 9:00~17:00

2021年7月 28日 (水) 9:00~17:00

2021年7月 29日 (木) 9:00~17:00

2021年7月 30日 (金) 9:00~17:00

④ 1号機主要変圧器基礎他除却工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2021年7月 15日 (木) 9:00~11:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒]

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（7月分）】

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.5
1号機放水路水モニタ	2.7	21.0*	2.2
2号機放水路水モニタ	4.2	16.1*	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.1	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.4	2.4

* 降雨の影響による指示変動

単位：c p s (2分平均値)

以上