

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2021年9月)

単位: nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平 均		24	32	35	25	34	31
最 大		49	50	54	46	56	54
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ~ 26	28 ~ 32	32 ~ 37	23 ~ 26	31 ~ 35	28 ~ 35
	最大	81	77	103	88	83	74
備 考		1. 前年度までのデータは、2016年4月～2021年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. 2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事のうちケーブル敷設作業に伴う伝送停止に伴い、以下の期間欠測あり。 • No. 1 27日 • No. 2 27日 • No. 3 27日 • No. 4 27日 • No. 5 27日 • No. 6 27日					

以 上