

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2021年12月)

単位: nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平 均		25	32	37	26	35	33
最 大		55	57	63	53	60	54
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ～ 26	28 ～ 32	32 ～ 37	23 ～ 26	31 ～ 35	28 ～ 35
	最大	81	77	103	88	83	74
備 考		1. 前年度までのデータは、2016年4月～2021年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. モニタリングポスト用 UPS バッテリチェックに伴う伝送停止および2号機火災 防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止に伴い、以下の期間 欠測あり。 • No. 1 1日, 8日 • No. 2 1日, 8日 • No. 3 1日, 8日 • No. 4 1日, 8日 • No. 5 1日, 8日 • No. 6 1日, 8日					

以 上