

[作業内容]

- ① 1号機原子炉補機海水系ベント配管修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2022年 1月 4日(火) 10:00 ~ 11:00
- ② 周辺防護区域外側巡視路手摺設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2022年 1月12日(水) 9:30 ~ 11:30
- ③ 2号機運転監視用計算機の通信機器取替工事に伴う伝送停止
2022年 1月17日(月) 9:00 ~ 2022年 1月19日(水) 16:02
- ④ ERSSへの伝送項目追加工事に伴う伝送停止
2022年 1月20日(木) 9:00 ~ 2022年 1月31日(月) 24:00
- ⑤ 2号放水接合槽モニタリング開口部嵩上げ工事に伴う伝送停止
2022年 1月21日(金) 8:30 ~ 17:00
- ⑥ 2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2022年 1月21日(金) 10:00 ~ 13:00
- ⑧ 2号機排気筒モニタ室入口扉撤去・復旧工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2022年 1月25日(火) 9:00 ~ 10:00
- ⑨ モニタリングポスト・気象観測装置用電線管一時移設工事に伴う伝送停止
2022年 1月26日(水) 9:00 ~ 18:00
- ⑩ 1号機タービン建物北側仮設排水配管接続工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2022年 1月28日(金) 9:00 ~ 11:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(1月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.5
1号機放水路水モニタ	2.5	4.6 [※]	2.1
2号機放水路水モニタ	4.3	4.9	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.1	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.4	2.4

※ 降雨の影響による指示変動

単位：cps (2分平均値)

以上