

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2020年4月）

	4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力										①																				
N o . 1モニタリングポスト										①																				
N o . 2モニタリングポスト										①																				
N o . 3モニタリングポスト										①																				
N o . 4モニタリングポスト										①																				
N o . 5モニタリングポスト										①																				
N o . 6モニタリングポスト										①																				
1号機放水路水モタ										①																				
2号機放水路水モタ										①																				
1号機排気筒モタ										①																				
2号機排気筒モタ										①																				
1号機タービン排気筒モタ										①																				
2号機非常用ガス処理系モタ										①																				
風向										①																				
風速										①																				

[作業内容]

- ①安全パラメータ表示システム（SPDS）打振試験に伴う伝送停止
2020年4月10日（金）9：00～17：00
- ②2号機監視カメラ設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年4月20日（月）10：00～17：00
- ③2号機第1フィルタ付ベント設備サポート取付け作業に伴う伝送停止
2020年4月20日（月）10：00～4月24日（金）17：00
- ④2号機支持構造物耐震補強工事に伴う伝送停止
2020年4月20日（月）10：00～4月24日（金）17：00
- ⑤2号機ディーゼル燃料貯蔵タンク室通気管他改造工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年4月17日（金）10：00～11：00
- ⑥2号機地下水位低下設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年4月16日（木）13：30～14：30

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（4月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.0	3.6	2.5
1号機放水路水モニタ	2.5	6.8 ^{※1}	2.1
2号機放水路水モニタ	4.3	5.0	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.4	2.4

※1 降雨の影響による指示変動

単位：c p s（2分平均値）

以上