

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果  
(2020年4月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		24	30	35	24	34	29
最大		47	48	56	45	55	46
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	21 ～ 26	27 ～ 32	32 ～ 38	23 ～ 27	31 ～ 36	28 ～ 35
	最大	81	77	103	88	83	74
備考		1. 前年度までのデータは、2015年4月～2020年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。					

以上