

添付

島根原子力発電所1号機 第3回定期事業者検査の実施状況
(2020年9月27日現在)

検査項目

連絡項目	実施日
建物外観検査	
γ遮蔽壁外観検査	
燃料取替機能確認検査	
原子炉建物天井クレーン機能確認検査	2020. 9. 11
監視機能確認検査(使用済燃料貯蔵プール水位)	
燃料プール冷却系運転性能検査	
除染区域外観検査	2020. 9. 10
使用済燃料貯蔵プール外観検査	2020. 8. 25
原子炉補機冷却系運転状態確認検査	2020. 9. 4
復水貯蔵タンク外観検査	
廃液濃縮器運転性能検査	
減容器運転状態確認検査	2020. 9. 16
機器ドレン系外観検査	
床ドレン・再生廃液系外観検査	
シャワードレン系外観検査	2020. 8. 14
復水器冷却水放水口外観検査	
固体廃棄物処理設備外観検査	
エリア・プロセスマニタ機能確認検査	2020. 8. 27~
換気空調系運転状態確認検査	
非常用ディーゼル発電機運転性能検査	
蓄電池運転性能検査	
補助サージタンク外観検査	
非常用照明機能確認検査	
消火設備機能確認検査	

《特記事項》

- なし。

以上