


島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2020年11月）



[作業内容]

①モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止

2020年11月1日（日）0：00～2020年11月16日（月）18：30

2020年11月6日（金）9：00～2020年11月18日（水）18：30

②2号機プロセス放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止

2020年11月2日（月）9：00～18：00

2020年11月12日（木）9：00～18：00

③気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止

2020年11月16日（月）9：00～2020年11月17日（火）17：00

④1号機運転監視用計算機リプレース対応工事に伴う伝送停止

2020年11月24日(火) 9:00～2020年11月30日(月) 24:00

⑤モニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止

2020年11月24日(火) 9:00～18:30

2020年11月25日(水) 9:00～18:30

2020年11月26日(木) 9:00～18:30

2020年11月27日(金) 9:00～18:30

2020年11月30日(月) 9:00～18:30

⑥管理事務所2号館非常用電源盤切替に伴う伝送停止

2020年11月25日(水) 12:00～13:00

⑧周辺防護区域東門設置工事のうち仮設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2020年11月13日(金) 13:30～14:30

⑨1号機主変圧器他解体撤去工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2020年11月24日(火) 9:00～12:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(11月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.4	2.4
1号機放水路水モニタ	2.4	2.9*	2.1
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.1	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.3	2.3

※ 降雨の影響による指示変動

単位: c p s (2分平均値)

以上