

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2021年2月）

テレメータ変動期間
 テレメータ停止期間

	2月																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2号機発電機出力	①	①																										
N o . 1 モニタリングポスト	①	①															⑤		④									
N o . 2 モニタリングポスト	①	①															⑤		④									
N o . 3 モニタリングポスト	①	①															⑤		④									
N o . 4 モニタリングポスト	①	①															⑤		④									
N o . 5 モニタリングポスト	①	①															⑤		④									
N o . 6 モニタリングポスト	①	①															⑤		④									
1号機放水路水モニタ	①	①																										
2号機放水路水モニタ	①	①																										
1号機排気筒モニタ	①	①																										
2号機排気筒モニタ	①	①																										
1号機タービン排気筒モニタ	①	①																										
2号機非常用ガス処理系モニタ	①	①																										
風向	①	①																										
風速	①	①																										

[作業内容]

- ①緊急時対策所電源設備維持点検に伴う伝送停止
 2021年2月1日（月）9：00～17：00
 2021年2月2日（火）9：00～17：00
- ②本館建物防火扉監視設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2021年2月2日（火）9：00～17：00
- ③2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2021年2月1日（月）10：00～12：00
- ④第2危険物倉庫前ハンドホール修繕工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2021年2月19日（金）10：00～11：00
- ⑤モニタリングポスト操作表示器取替作業に伴う伝送停止
 2021年2月17日（水）9：00～18：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（2月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.5
1号機放水路水モニタ	2.4	5.9 [※]	2.1
2号機放水路水モニタ	4.3	5.1	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.1	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.3	2.4

※ 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以 上