


島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2019年7月）



[作業内容]

- ① 2号機支持構造物耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2019年7月2日（火）10：00～16：00
- ② 2号機放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止
2019年7月4日（木）9：00～18：00
2019年7月24日（水）9：00～2019年7月26日（金）18：00
- ③ 1号機第2回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止
2019年7月11日（木）9：00～18：00
- ④ モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止
2019年7月17日（水）13：00～19：00
2019年7月18日（木）9：00～19：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（7月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.8	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.5
1号機放水路水モニタ	2.3	9.9*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.1	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.4	2.4

* 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）