

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2019年11月）

テレメータ変動期間  
 テレメータ停止期間

	11月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2号機発電機出力																															
N o. 1モニタリングポスト	①																														
N o. 2モニタリングポスト																															
N o. 3モニタリングポスト	①																														
N o. 4モニタリングポスト																															
N o. 5モニタリングポスト	①																														
N o. 6モニタリングポスト																															
1号機放水路水モータ																															
2号機放水路水モータ																															
1号機排気筒モータ																															
2号機排気筒モータ																															
1号機タービン排気筒モータ																															
2号機非常用ガス処理系モータ																															
風向																															
風速																															

[作業内容]

- ①長期停止追加点検工事のうちモニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止  
 2019年11月1日（金）9：00～17：00  
 2019年11月5日（火）9：00～17：00
- ②2号機運転監視用計算機部品取替え工事に伴う伝送停止  
 2019年11月5日（火）9：00～2019年11月30日（土）24：00
- ③2号機非常用ガス処理系吸込み配管改造工事におけるRT作業に伴う伝送停止  
 2019年11月12日（火）17：00～2019年11月13日（水）9：00
- ④野外モニタ監視盤移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
 2019年11月18日（月）10：00～15：00  
 2019年11月27日（水）10：00～15：00
- ⑤モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止  
 2019年11月28日（木）9：00～17：00  
 2019年11月29日（金）9：00～17：00
- ⑥1号機放水路水モータ（A）不具合事象発生による点検実施に伴う伝送停止  
 2019年11月20日（水）9：00～17：00  
 2019年11月27日（水）9：00～17：00

[変動内容]

- ⑦1号機放水路水モータ（A）不具合事象発生に伴う指示変動  
 2019年11月15日（金）8：00～8：52

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒  
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（11月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.1	3.6	2.5
1号機放水路水モニタ	2.3	3.3	0.1*
2号機放水路水モニタ	4.2	5.0	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.1	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.4	2.4

\*1号機放水路水モニタ（A）不具合事象発生に伴う指示変動

単位：cps（2分平均値）