

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2019年12月)

単位: nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	
平 均		26	31	37	26	35	31	
最 大		62	56	67	55	65	53	
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	19 ～ 26	23 ～ 32	30 ～ 40	21 ～ 27	28 ～ 36	26 ～ 35	
	最大	84	86	115	105	130	100	
備 考		1. 前年度までのデータは、2001年4月～2019年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. モニタリングポスト簡易点検工事、安全パラメータ表示システム点検工事および野外モニタ監視盤移設工事に伴い、以下の期間欠測あり。 • No. 1 : 12月9日～12月12日、12月16日 • No. 2 : 12月2日、12月9日～12月12日、12月16日 • No. 3 : 12月3日、12月9日～12月12日、12月16日 • No. 4 : 12月4日、12月9日～12月12日、12月16日 • No. 5 : 12月5日、12月9日～12月12日、12月16日 • No. 6 : 12月9日～12月12日、12月16日						

以 上