

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2020年2月）

	2月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2号機発電機出力	[Transmission Status]																												
No. 1モニタリングポスト	[Transmission Status]																												
No. 2モニタリングポスト	[Transmission Status]																												
No. 3モニタリングポスト	[Transmission Status]																												
No. 4モニタリングポスト	[Transmission Status]																												
No. 5モニタリングポスト	[Transmission Status]																												
No. 6モニタリングポスト	[Transmission Status]																												
1号機放水路水モニタ	[Transmission Status]																												
2号機放水路水モニタ	[Transmission Status]																												
1号機排気筒モニタ	[Transmission Status]																												
2号機排気筒モニタ	[Transmission Status]																												
1号機タービン排気筒モニタ	[Transmission Status]																												
2号機非常用ガス処理系モニタ	[Transmission Status]																												
風向	[Transmission Status]																												
風速	[Transmission Status]																												

[作業内容]

- ① 2号機排気筒モニタ室建具修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年2月3日（月）9：00～12：00
- ② 2号機第1フィルタ付ベント設備サポート取付け作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年2月3日（月）9：00～12：00
- ③ 2号機火災防護設備設置工事による電線管ルート変更におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年2月4日（火）9：00～12：00
- ④ 2号機放水路水モニタ不具合事象発生による点検実施に伴う伝送停止
2020年2月4日（火）17：00～2月5日（水）12：00
- ⑤ 2号機火災防護設備設置工事による空調ダクト撤去におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年2月19日（水）10：30～12：00
- ⑥ 2号機空調換気系隔離弁リミットスイッチ修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年2月21日（金）10：00～12：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（2月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	5.0
2号機排気筒モニタ	3.0	3.6	2.5
1号機放水路水モニタ	2.4 ^{※1}	4.0 ^{※1}	2.1
2号機放水路水モニタ	4.3 ^{※2}	6.1	3.7 ^{※2}
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9 ^{※3}	3.5 ^{※3}	2.4

単位：cps（2分平均値）

- ※1 1号機原子炉補機海水系ポンプ停止に伴う指示変動値の値を除く
- ※2 2号機放水路水モニタ不具合事象発生に伴う指示変動値の値を除く
- ※3 作業に伴う指示変動値の値を除く