

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(平成30年 3月)

単位: nGy/h

| ポスト名 | | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 平均 | | 24 | 30 | 36 | 26 | 33 | 32 |
| 最大 | | 53 | 59 | 66 | 47 | 57 | 53 |
| 前年度 までの データ | 月平均の 変動幅 | 19 ～ 26 | 23 ～ 32 | 30 ～ 40 | 21 ～ 27 | 28 ～ 36 | 26 ～ 35 |
| | 最大 | 84 | 86 | 115 | 105 | 130 | 100 |
| 備 考 | | 1. 前年度までのデータは、H13年4月～H29年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 | | | | | |

以 上