

## 添付

### 平成 30 年（2018 年）島根県西部を震源とする地震による島根原子力発電所の状況 (対応結果)

#### 1. 地震発生日時

平成 30 年 4 月 9 日（月） 1 時 32 分ごろ

1 号機 廃止措置中

2 号機 停止中

#### 2. 震源・震度等（平成 30 年 4 月 9 日（月） 1 時 37 分 気象庁発表）

①震源地：島根県西部（北緯 35.2 度、東経 132.6 度）

②震源深さ：約 10 km

③マグニチュード：5.8

④震度：松江市 震度 4

#### 3. 発電所における震度

①基礎マット上震度：震度 2

②基礎マット上最大加速度：  
1 号機（水平）8 ガル（鉛直）6 ガル  
2 号機（水平）6 ガル（鉛直）7 ガル

#### 4. 発電所の発生警報

なし

#### 5. プラントの状況

異常なし

以 上