

## 島根原子力情報伝送システムの伝送実績（平成30年4月）

テレメータ変動期間  
 テレメータ停止期間

	4月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2号機発電機出力																															
N.o. 1モニタリングポート																															
N.o. 2モニタリングポート																															
N.o. 3モニタリングポート																															
N.o. 4モニタリングポート																															
N.o. 5モニタリングポート																															
N.o. 6モニタリングポート																															
1号機放水路水モニタ																															
2号機放水路水モニタ																															
1号機排気筒モニタ																															
2号機排気筒モニタ																															
1号機タービン排気筒モニタ																															
2号機非常用ガス処理系モニタ																															
風向																															
風速																															

## [作業内容]

① 1号機第1回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止  
平成30年4月20日（金）9：00～平成30年4月20日（金）17：00

## [排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒]

## 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（4月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.0	3.6	2.6
1号機放水路水モニタ	2.1	4.8*	1.8
2号機放水路水モニタ	4.3	5.0	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.9	2.5

\* 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）