

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（平成30年7月）

	7月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力																															
N o. 1 モニタリングポスト																															
N o. 2 モニタリングポスト																															
N o. 3 モニタリングポスト																															
N o. 4 モニタリングポスト																															
N o. 5 モニタリングポスト																															
N o. 6 モニタリングポスト																															
1号機放水路水モニタ																															
2号機放水路水モニタ																															
1号機排気筒モニタ																															
2号機排気筒モニタ																															
1号機タービン排気筒モニタ																															
2号機非常用ガス処理系モニタ																															
風向																															
風速																															

[作業内容]

- ①廃止措置対象施設定期点検工事のうち配電盤点検工事に伴う伝送停止（7／23）
 ②モニタリングポスト定期点検工事に伴う伝送停止（7／24～7／25）

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（7月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	5.0
2号機排気筒モニタ	3.0	3.6	2.6
1号機放水路水モニタ	2.4	4.7*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.3	4.9	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.6	2.4

* 降雨の影響による指示変動

単位：c p s（2分平均値）

以上