



[作業内容]

- ①緊急時原子力発電所情報伝送システムにおけるERSS伝送ルート冗長化等工事に伴う伝送停止
平成30年11月5日(月)9:00～平成30年11月30日(金)24:00
- ②緊急時原子力発電所情報伝送システム構内有線伝送ライン追加工事に伴う伝送停止
平成30年11月8日(木)9:00～平成30年11月30日(金)24:00
- ③空調換気ダクト没水対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
平成30年11月14日(水)9:00～17:00
- ④風向・風速計電源切替に伴う伝送停止
平成30年11月27日(火)9:00～17:00
- ⑤県伝送サーバ電源切替に伴う伝送停止
平成30年11月27日(火)10:00～17:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(11月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.6	5.1
2号機排気筒モニタ	3.1	3.5	2.6
1号機放水路水モニタ	2.3	6.3*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.1	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.3	2.5

* 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上