

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成29年3月）

□テレメータ変動期間
■テレメータ停止期間

	3月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
1号機発電機出力				②	■	■	■	■	■												②	■	■								
2号機発電機出力				②	■	■	■	■	■												②	■	■								
N o . 1 モニタリングポスト				②	■	■	■	■	■												②	■	■								
N o . 2 モニタリングポスト				②	■	■	■	■	■												②	■	■								
N o . 3 モニタリングポスト				②	■	■	■	■	■												②	■	■								
N o . 4 モニタリングポスト				②	■	■	■	■	■												②	■	■								
N o . 5 モニタリングポスト				②	■	■	■	■	■												②	■	■								
N o . 6 モニタリングポスト				②	■	■	■	■	■												②	■	■								
1号機放水路水モニタ				②	■	■	■	■	■												②	■	■								
2号機放水路水モニタ				②	■	■	■	■	■												②	■	■								
1号機排気筒モニタ				②	■	■	■	■	■												②	■	■								
2号機排気筒モニタ				②	■	■	■	■	■												②	■	■								
1号機タービン排気筒モニタ				②	■	■	■	■	■												②	■	■								
2号機非常用ガス処理系モニタ	①			②	■	■	■	■	■												②	■	■								
風向				②	■	■	■	■	■												②	■	■								
風速				②	■	■	■	■	■												②	■	■								

[作業内容]

①2号機支持構造物耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

平成29年3月1日（水）9：30～15：00

②緊急時原子力発電所情報伝送システムサーバ等保守点検に伴う伝送停止

平成29年3月6日（月）9：00～平成29年3月9日（木）15：00

平成29年3月21日（火）9：00～平成29年3月23日（木）14：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（3月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.1
2号機排気筒モニタ	3.1	3.6	2.6
1号機放水路水モニタ	2.2	2.6	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.4	2.5

単位：cps（2分平均値）