

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成29年4月）

	4月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
1号機発電機出力																															
2号機発電機出力																															
N.o. 1モニタリングポート																															
N.o. 2モニタリングポート																															
N.o. 3モニタリングポート																															
N.o. 4モニタリングポート																															
N.o. 5モニタリングポート																															
N.o. 6モニタリングポート																															
1号機放水路水モニタ																															
2号機放水路水モニタ																															
1号機排気筒モニタ																															
2号機排気筒モニタ																															
1号機タービン排気筒モニタ																															
2号機非常用ガス処理系モニタ																															
風向																															
風速																															

[作業内容]

- ① 2号機中性子計装出力領域モニタリプレースによる2号機運転監視用計算機改造工事に伴う伝送停止
平成29年4月3日（月）9：00～平成29年4月25日（火）17：00
- ② 2号機放水路水モニタ電源ケーブル他移設工事に伴う伝送停止
平成29年4月17日（月）11：00～平成29年4月19日（水）16：00
- ③ 2号機固定式消火設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
平成29年4月3日（月）10：00～11：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（4月分）】

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.1	3.5	2.6
1号機放水路水モニタ	2.2	2.8	1.9
2号機放水路水モニタ	4.4	4.8	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.5	2.5

単位：cps（2分平均値）

以上