

島根原子力発電所 放射性廃棄物及び使用済燃料の管理状況  
(平成29年8月)

## 1. 放射性気体廃棄物

単位：Bq

		放射性希ガス	放射性ヨウ素 ( $^{131}\text{I}$ )
原子炉施設合計		※1 ND	※2 ND
号機別 内訳	1号機	※1 ND	※2 ND
	2号機	※1 ND	※2 ND
年間放出管理目標値		$4.0 \times 10^{14}$	$2.2 \times 10^{10}$
サイトバンカ建物		—	※2 ND

放射性気体廃棄物のうちトリチウム、全粒子状物質の管理状況（平成29年4月～6月）については別紙のとおり

※1 ND：検出限界値 約 $2 \times 10^{-2} \text{Bq} / \text{cm}^3$ 以下

※2 ND：検出限界値 約 $7 \times 10^{-9} \text{Bq} / \text{cm}^3$ 以下

## 2. 放射性液体廃棄物

単位：Bq

		トリチウムを除く	トリチウム	トリチウム (年度積算値)
原子炉施設合計		※3 ND	$2.1 \times 10^9$	$5.9 \times 10^9$
放水口 別内訳	1号放水路	※3 ND	$2.1 \times 10^9$	$5.9 \times 10^9$
	2号放水路	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
年間放出管理目標値		$4.9 \times 10^{10}$	—	※4 $4.9 \times 10^{12}$

※3 ND：検出限界値 約 $2 \times 10^{-2} \text{Bq} / \text{cm}^3$ 以下 ( $^{60}\text{Co}$ 代表)

※4 年間放出管理の基準値を示す。

## 3. 放射性固体廃棄物（運転中）

ドラム缶発生量（本）	191
その他の種類の発生量（本相当）	0
ドラム缶保管量（本）	※5 31,881
その他の種類の保管量（本相当）	※6 1,771
焼却灰発生量（本）	0

※5 当月中焼却量（72本），ドラム缶減容処理量（87本）及び低レベル放射性廃棄物埋設センター搬出量（0本）を差し引いた数値。前月保管量（31,849本）

※6 当月中雑物焼却量（22本相当）及び雑物減容処理量（0本相当）を差し引いた数値。前月保管量（1,793本相当）

## 4. 放射性固体廃棄物（廃止措置中）

ドラム缶発生量（本）	2
その他の種類の発生量（本相当）	0
ドラム缶保管量（本）	※7 21
その他の種類の保管量（本相当）	※8 2

※7 当月中焼却量（0本），ドラム缶減容処理量（0本）を差し引いた数値。前月保管量（19本）

※8 当月中雑物焼却量（0本相当）及び雑物減容処理量（0本相当）を差し引いた数値。前月保管量（2本相当）

5. 放射性固体廃棄物（合計）

ドラム缶発生量（本）		1 9 3
その他の種類の発生量（本相当）		0
ドラム缶保管量（本）	※9	3 1, 9 0 2
その他の種類の保管量（本相当）	※10	1, 7 7 3
焼却灰発生量（本）		0

※9 当月中焼却量（72本），ドラム缶減容処理量（87本）及び低レベル放射性廃棄物埋設センター搬出量（0本）を差し引いた数値。前月保管量（31,868本）

※10 当月中雑物焼却量（22本相当）及び雑物減容処理量（0本相当）を差し引いた数値。前月保管量（1,795本相当）

6. 使用済燃料等の保管状況

	1号燃料プール	2号燃料プール	サイトバンカ貯蔵プール
使用済燃料（体）	7 2 2	1, 9 5 6	—
制御棒（本）	2 9	3 2	2 2 4
チャンネルボックス（本）	7 2 2	1, 9 5 6	1, 5 8 2
ポイズンカーテン（本）	1 3	0	1 6 1
中性子検出器（本）	4 2	4 7	3 7 8
その他（m <sup>3</sup> ）	—	—	5 6

以 上

島根原子力発電所 放射性廃棄物及び使用済燃料の管理状況  
(平成29年4月～6月)

## 1. 放射性気体廃棄物

(単位：Bq)

		トリチウム			全粒子状物質 (4月～6月合計値)		
		4月	5月	6月	$\gamma$ 線放出核種	$^{89}\text{Sr}, ^{90}\text{Sr}$	全 $\alpha$ 放射能
原子炉施設合計*4		$3.0 \times 10^9$	$3.8 \times 10^9$	$4.4 \times 10^9$	*1 ND	*2 ND	*3 ND
号機別 内 訳	1号機	$1.1 \times 10^9$	$1.2 \times 10^9$	$1.4 \times 10^9$	*1 ND	*2 ND	*3 ND
	2号機	$2.0 \times 10^9$	$2.6 \times 10^9$	$3.0 \times 10^9$	*1 ND	*2 ND	*3 ND
年間放出管理目標値		—			—		
サイトバンカ建物		$1.6 \times 10^8$	$2.1 \times 10^8$	$3.0 \times 10^8$	*1 ND	*2 ND	*3 ND

\*1 ND：検出限界値 約 $4 \times 10^{-9}$  Bq/cm<sup>3</sup>以下 ( $^{60}\text{Co}$ 代表)\*2 ND：検出限界値 約 $4 \times 10^{-10}$  Bq/cm<sup>3</sup>以下 ( $^{90}\text{Sr}$ 代表)\*3 ND：検出限界値 約 $4 \times 10^{-10}$  Bq/cm<sup>3</sup>以下

\*4 : 原子炉施設合計値は、端数処理の関係で一致しない場合がある。