

### 島根原子力情報伝送システムの伝送実績（平成30年2月）

テレメータ変動期間  
 テレメータ停止期間

	2月																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
2号機発電機出力	①																			⑤								
	②																											
No. 1モニタリングポスト	①																						④					⑦
	②																											
No. 2モニタリングポスト	①																					④						⑦
	②																											
No. 3モニタリングポスト	①																				④							⑦
	②																											
No. 4モニタリングポスト	①														④													⑦
	②																											
No. 5モニタリングポスト	①														④													④
	②																										⑦	
No. 6モニタリングポスト	①								④																		④	⑦
	②																											
1号機放水路水モニタ	①																											
	②																											
2号機放水路水モニタ	①																					⑤						
	②																											
1号機排気筒モニタ	①																											
	②																											
2号機排気筒モニタ	①																					⑤						
	②																											
	③																											
1号機カドミウム排気筒モニタ	①								⑧																			
	②																											
2号機非常用ガス処理系モニタ	①															⑥					⑤							
	②																											
風向	①																											
	②																											
風速	①																											
	②																											

[作業内容]

- ①緊急時対策所設置工事のうちケーブル敷設工事に伴う伝送停止  
平成30年2月1日（木）0：00～平成30年2月5日（月）17：00
- ②通信棟設置工事のうち受電設備他設置工事に伴う伝送停止  
平成30年2月1日（木）0：00～平成30年2月5日（月）17：00

③ 2号機内部溢水対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

平成30年2月1日(木) 9:00~11:00

④ モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止

平成30年2月9日(金) 9:00~9:42

平成30年2月13日(火) 9:00~11:00

平成30年2月14日(水) 9:00~18:00

平成30年2月20日(火) 9:00~18:00

平成30年2月21日(水) 9:00~18:00

平成30年2月23日(金) 9:00~18:00

平成30年2月26日(月) 9:00~18:00

平成30年2月27日(火) 9:00~17:00

⑤ 2号機運転監視用計算機ソフトウェア変更に伴う伝送停止

平成30年2月19日(月) 9:00~平成30年2月28日(水) 24:00

⑥ 2号機格納容器空気置換排風機取替工事のうちダクト工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

平成30年2月16日(金) 13:00~17:00

⑦ モニタリングポスト受電電源停電による電源切替に伴う伝送停止

平成30年2月27日(火) 9:00~17:00

⑧ 1号機タービン建物排気筒トリチウム捕集装置取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

平成30年2月8日(木) 9:00~14:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(2月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.1	3.6	2.6
1号機放水路水モニタ	2.2	3.4*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.3	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.4	2.5

\* 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上