


島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成28年3月）



[作業内容]

- ① 2号機長期停止による追加点検工事（放射線サンプリングラック）に伴う伝送停止
平成28年3月1日（火）0：00～平成28年3月4日（金）17：00
- ② 2号機既設固定式消火設備耐震補強工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止
平成28年3月1日（火）10：00～12：00
- ③ モニタリングポスト・ダストモニタ定期点検工事に伴う伝送停止
平成28年3月7日（月）9：00～18：00
平成28年3月8日（火）9：00～18：00
平成28年3月9日（水）9：00～19：00
- ④ モニタリングポスト電源他変更工事に伴う伝送停止
平成28年3月14日（月）9：00～平成28年3月25日（金）19：30
- ⑤ 気象観測装置電源強化工事に伴う伝送停止
平成28年3月14日（月）9：00～平成28年3月24日（木）18：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（3月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.1	3.7	2.5
1号機放水路水モニタ	2.3	3.1*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.6	2.5

* 降雨による指示変動

単位：cps（2分平均値）