

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成28年6月）

	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																														
2号機発電機出力																														
N.o. 1モニタリングポスト							①																							
N.o. 2モニタリングポスト							①																							
N.o. 3モニタリングポスト							①																							
N.o. 4モニタリングポスト							①																							
N.o. 5モニタリングポスト							①																							
N.o. 6モニタリングポスト							①																							
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																②							②							
風向							①																							
風速							①																							

[作業内容]

- ①中性子計装盤取替に伴うモニタリングポスト等ケーブル迂回作業に伴う伝送停止  
平成28年6月7日（火）9：00～平成28年6月8日（水）17：00
- ②支持構造物耐震補強工事に伴う伝送停止  
平成28年6月15日（水）9：30～17：00  
平成28年6月22日（水）9：30～平成28年6月24日（金）17：30

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒  
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（6月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.8	4.9
2号機排気筒モニタ	3.1	3.8	2.6
1号機放水路水モニタ	2.4	3.6*	2.1
2号機放水路水モニタ	4.2	4.8	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.6	2.5

\* 降雨による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上