

平成28年（2016年）鳥取県中部を震源とする地震による島根原子力発電所の状況
（対応結果）

1. 地震発生日時

平成28年10月21日（金）14時07分ごろ

1号機 停止中

2号機 停止中

2. 震源・震度等（平成28年10月21日（金）14時24分 気象庁発表）

①震源地：鳥取県中部（北緯35度4分，東経133度9分）

②震源深さ：約10km

③マグニチュード：6.6

④震度：松江市 震度4

3. 発電所における震度

①基礎マット上震度：震度2

②基礎マット上最大加速度： 1号機（水平）1.2ガル（鉛直） 0.9ガル
2号機（水平）1.3ガル（鉛直）1.3ガル

4. 発電所の発生警報

なし

5. プラントの状況

異常なし

以上