

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成28年12月）

	12月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力																																
2号機発電機出力	①																															
No. 1モータリングポスト																																
No. 2モータリングポスト																																
No. 3モータリングポスト																																
No. 4モータリングポスト																																
No. 5モータリングポスト																																
No. 6モータリングポスト																																
1号機放水路水モタ																																
2号機放水路水モタ	①																															
1号機排気筒モタ									③																							
2号機排気筒モタ	①																															
1号機タービン排気筒モタ									③																							
2号機非常用ガス処理系モタ	①	②																														
風向																	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	
風速																	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	

[作業内容]

- ①2号機運転監視用計算機点検に伴う伝送停止
平成28年12月1日（木）0：00～平成28年12月7日（水）17：00
- ②2号機非常用ガス処理室における電動工具使用作業に係るノイズチェックに伴う伝送停止
平成28年12月2日（金）14：00～16：00
- ③1号機非常用電源点検に伴う伝送停止
平成28年12月9日（金）13：00～17：00
- ④気象観測装置定期点検に伴う伝送停止
平成28年12月16日（金）17：00～平成28年12月22日（木）17：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（12月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.8	4.9
2号機排気筒モニタ	3.1	3.8	2.6
1号機放水路水モニタ	2.2	5.7*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	5.8*	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.5	2.4

* 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上